Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021г. № 777

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Томская область, г.Томск, пр. Мира, 26, 636057, тел. 8(3822)600-800, 600-815, 511-011, e-mail: kanc@kchs.tomsk.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Томская область, г. Томск, ул. Больничная, д. 4, тел. 8(3822)530-161
E-mail: lenogpn@mail2000.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 52/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, ИНН 7019014105
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении плановой выездной проверки № 52 от «28» октября 2021 года в период с «15» ноября 2021 г. по «23» ноября 2021 года
Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (главным государственным инспектором по пожарному надзору по Ленинскому району г. Томска) Мартюшевым Георгием Романовичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по адресам: 634014, Томская область, город Томск, улица Ференца Мюнниха, 12/1;
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: директор МАОУ гимназия №55 Черемных Елена Юрьевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о

	безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
	Общие требования			
1.	Руководителем организации объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (в помещении читального зала применен огнетушитель ОУ-5)	п. 60 ППР в РФ	20.11.2022г.	
2.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в не исправном состоянии. (отсутствуют устройства самозакрывания в помещениях: читальный зал, склад 2 этажа, эвакуационный выход из столовой, помещение электрощитовой)	п. 14 ППР в РФ	20.11.2022г.	
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (читальный зал, библиотека, склад 2 этажа)	глава 5,7,8 ФЗ-123; п. 12 ППР в РФ	20.11.2022г.	
4.	На путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов размещено оборудование (эвакуационный выход из столовой – размещено холодильное оборудование)	пп. ж) п. 16 ППР в РФ	20.11.2022г.	
5.	Размещенные в здании помещения складского, производственного и технического назначения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, электрощитовые, мастерские и т.п.), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (предел огнестойкости EI45 – т.е. 45 минут до наступления потери целостности и теплоизолирующей	таблицы 23, 24, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.6.4 п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	20.11.2022г.	

	межгосударственными стандартами			
12.	СПС не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов в систему инженерно-технического обеспечения здания, а именно: при получении сигнала «ПОЖАР» прибор контроля и управления не формирует сигнал на отключение общеобменной вентиляции здания	п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 51 ФЗ-123	20.11.2022г.	
13.	Не обеспечена защита от механических повреждений линейный пожарных извещателей, установленных в помещении спортивного зала	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	
14.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления расположены на щите на расстоянии между ними менее 50 мм	п. 13.14.8, 13.14.9 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	
15.	Источники бесперебойного питания («БИРП 12/2», «БИРП 12/4») электроприемников СПС не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1ч в работы в тревожном режиме, а именно: при отсутствии основного питания от сети (220В) приборы приемно-контрольные «Сигнал-20М» и прибор контроля и управления «С2000-М» отключаются	ч. 3, ч. 4 ст. 51, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103 №123-ФЗ; п. 15.3 СП 5.13130.2009;	20.11.2022г.	
16.	Размещение дымовых пожарных извещателей произведено без учета электрического воздействия, вызываемого осветительными приборами, а именно: расстояние до электросветильников менее 0,5 метров	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;	20.11.2022г.	
17.	В местах расположения компонентов приборов приемно-контрольных и приборов управления, допущена совместная прокладка соединительных линий СПС напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одной замкнутой конструкции	ч. 3, ч. 4 ст.51, ч. 10 ст. 83 №123-ФЗ; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п. 4.14 СП 6.13130.2013	20.11.2022г.	
18.	Для формирования команды управления в защищаемых помещениях установлено менее трех пожарных	ч.1, ч. 10 ст.83 ФЗ-123; п. 14.3 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	

	способности), поскольку в заполнения проемов установлены не противопожарные двери 2-го типа (предел огнестойкости EI 30 – до наступления потери целостности и теплоизолирующей способности не менее 30 минут) (вход в подвал, помещение мастерской)			
6.	Подвальное помещение используется для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. б) п. 16 ППР в РФ	20.11.2022г.	
7.	На объекте с круглосуточным пребыванием людей руководитель не обеспечил персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6 ППР в РФ	20.11.2022г.	
8.	Присутствует ключевой доступ на двери эвакуационного выхода (выход 4, эвакуационная дверь лекционного зала)	п. 26 ППР в РФ п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	20.11.2022г.	
9.	Кресла в лекционном зале установлены без крепления к полу.	п. 5.2.33. СП 1.13130.2009	20.11.2022г.	
10.	Для здания предусмотрены выходы на кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером менее 0,6 х 0,8 метра (фактически 0,5 х 0,7 метра)	ч. 2 ст. 90 ФЗ-123; п. 7.7 СП 4.13130.2013	20.11.2022г.	
Требования к системе пожарной сигнализации (СПС)				
11.	Приборы приемно-контрольные пожарные установлены вне помещения пожарного поста, при этом не обеспечены: уровень доступа 2 и уровень доступа 3; передача всех извещений на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации; функции ручного управления, регламентируемые национальными и	пп. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	

	извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов			
19.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом (выход 4).	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; п. 3.1., п. 5.3. СП 3.13130.2009;	20.11.2022г.	
20.	Световой оповещатель «Выход» установлен не над эвакуационными выходом с этажей здания, ведущем непосредственно наружу или в безопасную зону (холл охраны 1 этажа)	пп.2 п. 5.3. СП 3.13130.2009	20.11.2022г.	
21.	Помещения гаража и лыжной базы не заблокированы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03, приложение А СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	
Требования к обеспечению безопасной эвакуации				
22.	Приборы приемно-контрольные пожарные установлены вне помещения пожарного поста, при этом не обеспечены: уровень доступа 2 и уровень доступа 3; передача всех извещений на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации; функции ручного управления, регламентируемые национальными и межгосударственными стандартами	п. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	
23.	ППУ не обеспечивает автоматический контроль линий связи между приборами пожарными управления оповещением и исполнительными устройствами системы, а именно: при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания, на речевом оповещателе, прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения.	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п/п в) п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012	20.11.2022г.	
24.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления расположены на щите на расстоянии между ними менее 50 мм	п. 13.14.8, 13.14.9 СП 5.13130.2009	20.11.2022г.	
25.	В местах расположения компонентов приборов приемно-контрольных и приборов управления, допущена	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009;	20.11.2022г.	

	совместная прокладка соединительных линий СОУЭ напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одной замкнутой конструкции	п. 4.14 СП 6.13130.2013; ч. 3, ч. 4 ст.51, ч. 10 ст. 83 №123-ФЗ		
26.	Настенные речевые оповещатели размещены без учета расстояния от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	20.11.2022г.	
27.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука (см. Таблица 1) во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении	п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; таблица 1 СП 51.13330.2011	20.11.2022г.	

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- № 123-ФЗ);
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее- СП 1.13130.2009);
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009);
- СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее- СП 4.13130.2013);
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009);
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.» (далее – СП 6.13130.2013);
- СП 7. 13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 7.13130.2013);
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (далее - СП 51.13330.2011);
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (далее – ГОСТ Р 53325-2012)
- НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее - НПБ 110-03);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий хозяйством Орлакова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (главный государственный инспектор по пожарному надзору по Ленинскому району г. Томска) Мартюшев Георгий Романович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«23» ноября 2021г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.